

Herstellererklärung zu durchgeführten Brandversuchen mit der Produktfamilie Serie 100 – Version 00

Ausgestellt durch: Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG
Hauptstraße 18 32
42579 Heiligenhaus

Diese Herstellererklärung gilt für folgende Schloss- und Beschlagsausführungen im Rohrrahmenbereich:

- **Schlösser ohne Panikfunktion der Serie 100**
01.110/111..., 01.130/131...
- **Schlösser mit Panikfunktion der Serie 100**
01.112/113..., 01.114/115..., 01.116/117..., 01.118/119..., 01.120/121..., 01.122/123...,
01.132/133..., 01.134/135..., 01.136/137..., 01.138/139...
- **Panikgegenkästen der Serie 100**
01.144..., 01.146/147...
- **Panikbeschläge der Serie 100**
Stangengriffe 01.680/681/682/683/686/687/688/689...
Pushbar 01.690/691/692/693...
- **Ergänzendes Zubehör**
z.B. Zusatzfallen, Schnäpper, Schaltschlösser, Verbindungsstangen, Stangenführungen,
Verriegelungsstangen und Schließbleche in verschiedenen Ausführungen.

Auflistung der Brandprüfungen

Pos.	1	
Profilsystem	Aluminium-Verbundprofil, thermisch getrennt	
Türaufbau	2-flg., verglaste Rohrrahmen- Drehflügeltür	
Welche Seite wurde gebrannt?	Bandgegenseite	
Erreichte Klassifizierung	E30/ EI2 30/ EW 30	
Prüfberichtsnummer	DMT-DO-50-079	

Grundlagen dieser Herstellererklärung

Durchgeführte Brandprüfungen in anerkannten Prüfstellen gemäß der vorangegangenen Auflistung.



Andreas Mielke, staatl. gepr. Techniker
CE-Beauftragter

Heiligenhaus, 18.09.2024

(Ort und Datum der Ausstellung)