

Herstellereklärung zu durchgeführten Brandversuchen mit der Produktfamilie Serie 200 – Version 02

Ausgestellt durch:	Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG Hauptstraße 18-32 42579 Heiligenhaus
Ergänzungen zu den Anleitungen:	ma_K0200577_Rohrrahmenschloss_Serie200_ Kurzanleitung_DE_GB ma_K0200510_Rohrrahmenschloss_Serie200_DE_GB ma_K0200552_Panik Rohrrahmenschloss_Serie200_ Kurzanleitung_DE_GB ma_K0200388_Panik_Rohrrahmenschloss_Serie200_DE _GB

Diese Herstellereklärung gilt für folgende Schloss- und Beschlagausführungen im Rohrrahmenbereich:

- **Schlösser ohne Panikfunktion der Serie 200**
14.110..., 14.140..., 14.144..., 14.146..., 14.156..., 14.158...
- **Schlösser mit Panikfunktion der Serie 200**
14.160..., 14.162..., 14.164..., 14.166..., 14.168..., 14.170..., 14.172..., 14.174...,
14.176..., 14.178..., 14.180..., 14.182..., 14.145..., 14.159...
- **Schlösser selbsttätig verriegelnd mit Panikfunktion der Serie 200**
14.250..., 14.252..., 14.254..., 14.256..., 14.260..., 14.262..., 14.264..., 14.266...,
14.270..., 14.272..., 14.274..., 14.276...
- **Panikgegenkästen der Serie 200**
14.280..., 14.284..., 14.285...
- **Panikbeschläge der Serie 200**
Stangengriffe 14.4xx.0..., 14.4xx.1..., 14.4xx.2..., 14.4xx.3...
Pushbar 14.484..., 14.492...
- **Ergänzendes Zubehör**
z.B. Zusatzfallen, Schnäpper, Schaltschlösser, Verbindungsstangen,
Stangenführungen, Verriegelungsstangen und Schließbleche in verschiedenen
Ausführungen.

Auflistung der Brandprüfungen

Pos.	1	2
Profilsystem	Stahlprofil isoliert	Stahlprofil nicht isoliert
Türaufbau	2-flg. Drehflügeltür	2-flg. Drehflügeltür
Welche Seite wurde gebrannt?	Band- und Bandgegenseite	Bandgegenseite
Erreichte Klassifizierung	EI 60/ E90	E60
Prüfberichtsnummer	DMT-DO-50-399/423	DMT-DO-50-690-R1

Pos.	3
Profilsystem	Stahlprofil nicht isoliert
Türaufbau	1-flg. Drehflügeltür
Welche Seite wurde gebrannt?	Band- und Bandgegenseite
Erreichte Klassifizierung	E30
Prüfberichtsnummer	DMT-DO-50-397

Grundlagen dieser Herstellererklärung

Durchgeführte Brandprüfungen in anerkannten Prüfstellen gemäß der vorangegangenen Auflistung.



 Andreas Mielke, staatl. gepr. Techniker
 CE-Beauftragter

Heiligenhaus, 27.04.2023

(Ort und Datum der Ausstellung)