


PRÜFBERICHT

Nr. 40-77/15

1.	Auftraggeber und Hersteller	Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG D-42579 Heiligenhaus
2.	Bezeichnung des Prüfgegenstandes	1-flg. Fenster System Heroal W/D 72 mit Dreh-Kipp-Beschlag Style 180° (170 kg) 1679 mm x 1858 mm
3.	Prüfauftrag / Prüfgrundlage und Prüfergebnis	Nachweis der Leistungseigenschaften gemäß EN 14351-1 bzw. RAL-GZ 695: - Bedienkräfte gemäß EN 12046-1 Klasse 1 - Luftdurchlässigkeit gemäß EN 1026/12207 Klasse 4 - Widerstand bei Windlast.gemäß EN 12211/12210 Klasse C4 - Schlagregendichtheit gemäß EN 1027/12208 Klasse E1350
4.	Datum der Prüfung	08. September 2015
5.	Ort der Prüfung	PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert D-42551 Velbert, Wallstr. 41
6.	Datum des Prüfberichtes	11. September 2015
7.	Umfang des Prüfberichtes	1 Seite Deckblatt 28 Seiten Anlagen
8.	Zusatzbedingungen zu diesem Prüfbericht	1. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen 2. Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den geprüften Prüfgegenstand (Nr. 2) 3. Der Prüfbericht darf nicht verändert und nur als Ganzes veröffentlicht werden.
9.	Unterschrift	


S. Holz, gepr. Techniker
Stellv. Institutsleiter




G. Röhling, Dipl.-Ing. (FH)
Stellv. Institutsleiter