



Gutachtliche Stellungnahme Nr. 52-1/16

Grundlagen DIN EN 13126-5:2015-01
Prüfbericht 52-1/15

Auftraggeber Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG
D-42579 Heiligenhaus

Produkt Abschließbarer Öffnungsbegrenzer für Fenster
und Fenstertüren

In Erweiterung der o.g. Grundlagen werden
folgende Komponenten/Varianten

Flügelgrößen
(Höhe bis 3.100 mm)

zugelassen.

Datum des Gutachtens 23. Februar 2016

Umfang des Gutachtens 1 Seite Deckblatt
1 Seite Gutachten

Zusatzbedingungen zu diesem Gutachten Die Gültigkeit dieser gutachtlichen Stellungnahme
endet bei technischen Änderungen, die nicht durch
die Prüfstelle genehmigt oder in diesem Gutachten
beschrieben sind.

Das Gutachten darf nicht verändert und nur als
Ganzes veröffentlicht werden.

Unterschrift


Sascha Holz, Staatl. gepr. Techniker
Laborleiter




Olaf Lechte
Prüftechnik



Technische Bewertung

Zusätzlich zu der in dem Prüfbericht 52-1/15 beschriebenen 1-flg. Fenstertür mit abschließbaren Öffnungsbegrenzer werden folgende Bauarten und Abweichungen gutachtlich zugelassen:

Bauarten

Abweichend von der im Prüfbericht angegebenen Prüfgröße von Breite 1.200 mm und Höhe 2.300 mm werden auch Elemente mit einer Flügelhöhe von bis zu 3.100 mm zugelassen. Hierbei ist zu beachten, dass die Masse des Flügels das zulässige Gewicht von 200 kg nicht überschreitet.

Mitgeltende Bedingungen

Die Gültigkeit dieser gutachtlichen Stellungnahme endet bei technischen Änderungen, die nicht durch die Prüfstelle genehmigt oder in diesem Gutachten beschrieben sind. Das Gutachten darf nicht verändert und nur als Ganzes veröffentlicht werden.

D-42551 Velbert, den 23. Februar 2016