



PRÜFZEUGNIS

DIN EN 13126-5:2015-01

Test Certificate

Nr./ No. 52-1/15

Der Firma

We confirm, that the manufacturer

Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 18-32

D-42579 Heiligenhaus

wird bescheinigt, dass sie am
at the date of

27. November 2015 und/ and 29. September 2016

die Anforderungen der DIN EN 13126-5

meets the requirements of DIN EN 13126-5

für das Produkt

for the product

Abschließbarer Öffnungsbegrenzer für
Fenster und Fenstertüren/

Lockable restriction mechanism for windows and French windows

mit den Artikelnummern

with the item numbers

60011533 (lang/ long - 575 mm)

10.055.3000.735 (kurz/ short - 330 mm)

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:

that complies with the classification

Gebrauchs- kategorie Category of use	Dauerfunktions- tüchtigkeit Durability	Masse Mass	Feuerbe- ständigkeit Fire resistance	Gebrauchs- sicherheit Safety in use	Korrosionsbe- ständigkeit Corrosion resistance	Schutz- wirkung Security	Ange- wendetes Bauteil Applied component	Prüfgrößen Size of limitation
-	5	200	0	2/2 ^{*1} 3/2 ^{*2} 2/4 ^{*3} 3/4 ^{*4}	5	-	5/4 ^{*1} 5/6 ^{*2} 5/4 ^{*3} 5/6 ^{*4}	1.200x2.300

*1 Öffnungsbegrenzer/ restriction mechanism 60011533 - Stoßprüfung in Öffnungsrichtung/ Impact test in opening direction

*2 Öffnungsbegrenzer/ restriction mechanism 10.055.3000.735 - Stoßprüfung in Öffnungsrichtung/ Impact test in opening direction

*3 Öffnungsbegrenzer/ restriction mechanism 60011533 - Stoßprüfung in Verschlussrichtung/ Impact test in closing position

*4 Öffnungsbegrenzer/ restriction mechanism 10.055.3000.735 - Stoßprüfung in Verschlussrichtung/ Impact test in closing position

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 52-1/15 und 52-4/16 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.

Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und /oder das geprüfte Produkt nicht ändern.

This certificate is based on the evaluation of test report No. 52-1/15 and 52-4/16 by PIV.

The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and the products are not changed.

D-42551 Velbert, den 13. März/ March 2017

S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/
Certified Technician

Laborleiter/ Laboratory Manager



S. Dervisevic, Staatl. gepr. Techniker/
Certified Technician

Prüfer/ Verifier

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.

This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.