

# PRODUKTZERTIFIKAT

Das Unternehmen Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG bestätigt hiermit, dass das Produkt

## Ecktürband

Art.-Nr.: 26.300.0600.---

in Anlehnung an **DIN EN 1935** mit 500.000 Zyklen (Vorgabe der Dauerbetriebsprüfung: 200.000 Zyklen) und in Anlehnung an **DIN EN 1670** auf Korrosionsbeständigkeit geprüft wurde.

### Versuchsaufbau:

Das Ecktürband wurde an einer Glastür (1,2 x 3 m, 12 mm ESG mit 20 kg Zusatzgewicht) im Prüfstand montiert und auf Funktion sowie auf Dauerbelastung geprüft.

### Ergebnis der Prüfung:

Das Ecktürband zeigte nach 500.000 Zyklen keine Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen. Die Korrosionsbeständigkeit nach **DIN EN 1670** entspricht **Klasse 4**.

### Klassifizierung in Anlehnung an DIN EN 1935:

2	7	7	0	1	4	0	10
---	---	---	---	---	---	---	----

Heiligenhaus, den 5. März 2003



Thomas Rehm  
Leiter Prüfwesen

