

PRODUKTZERTIFIKAT

Das Unternehmen Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG bestätigt hiermit, dass das Produkt

OBJEKT Schloss

in Anlehnung an **DIN 18251/Klasse 4** mit 500.000 Fallen- und 100.000 Riegelbetätigungen und in Anlehnung an **DIN EN 1670** auf Korrosionsbeständigkeit geprüft wurde.

Versuchsaufbau:

Das Schloss wurde an einer Glastür im Prüfstand montiert und auf Funktion sowie auf Dauerbelastung geprüft.

Ergebnis der Prüfung:

Die Schlösser zeigten nach 500.000 / 100.000 Zyklen keine Anzeichen von Beschädigungen. Die Korrosionsbeständigkeit nach **DIN EN 1670** entspricht **Klasse 3**.

Heiligenhaus, den 26. Juli 2011

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'T. Rehm'.

Thomas Rehm
Leiter Prüfwesen