

PRODUKTZERTIFIKAT

Das Unternehmen Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG (WSS)
bestätigt hiermit, dass die Produkte

untere Pendeltür-Klemmschiene PS 10

Art.-Nr.: 33.100.-----

oberer Pendeltür-Klemmbeschlag PT 20

Art.-Nr.: 30.102.-----

als bewegliche, lasttragende Komponenten der WSS-PT-Klemmbeschlag-Serie
in Anlehnung an die **DIN EN 1154** im Belastungstest und in Anlehnung an
die **DIN EN 1670** auf Korrosionsbeständigkeit geprüft wurden.

Versuchsaufbau:

Die Beschläge wurden an einer Glastür im Prüfstand montiert und auf
Funktion sowie auf Dauerbelastung geprüft.

Ergebnis der Prüfung:

die Beschläge zeigten nach der Prüfung keine Anzeichen von
Beschädigungen oder Verformungen. Die Verschleißteile lagen innerhalb
der Neuteiltoleranzen und wiesen keinen nennenswerten Verschleiß auf.

Die Türen wurden zuverlässig in ihrer Position gehalten.

■ freigegebenes Flügelgewicht	≤ 140 kg
■ freigegebene Flügelbreite	≤ 1.400 mm
■ freigegebene Flügelhöhe	≤ 3.000 mm
■ freigegebene Anzahl der Zyklen	≤ 500.000

Die Korrosionsbeständigkeit nach **DIN EN 1670** entspricht **Klasse 4**.

Heiligenhaus, den 15. Juni 2000



Thomas Rehm
Leiter Prüfwesen

