

# PRODUKTZERTIFIKAT

Das Unternehmen Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG  
bestätigt hiermit, dass das Produkt

## STUDIO / Private Line Türband

Art.-Nr.: 20.300.----.---

in Anlehnung an **DIN 1935** mit 200.000 Zyklen und  
in Anlehnung an **DIN EN 1670** auf Korrosionsbeständigkeit  
geprüft wurde.

### Versuchsaufbau:

Die Türbänder wurden an einer Glastür in Kombination  
mit Rahmenteilen / Holz 20.900.0000.010 und  
Rahmenteilen / Stahl 20.920.0000.010 im Prüfstand montiert  
und auf Funktion sowie auf Dauerbelastung geprüft.

Max. zulässiges Türgewicht: 42 kg

### Ergebnis der Prüfung:

Die Türbänder zeigten nach 200.000 Zyklen keine Anzeichen  
von Beschädigungen. Die Korrosionsbeständigkeit nach  
**DIN EN 1670** entspricht **Klasse 3**. Keine Anwendung in  
Schwimm- oder Solebädern.

Heiligenhaus, den 13. März 2006



Thomas Rehm  
Leiter Prüfwesen

