



PRODUKTZERTIFIKAT

Das Unternehmen Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG
bestätigt hiermit, dass das Produkt

Universal-Mittelschloss

US 20, US 20.1, US 20.2, US 20.3

Art.-Nr.: 32.200.----- bis 32.206.-----

Universal-Eckschloss

US 10, US 10.1, US 10.2, US 10.3

Art.-Nr.: 32.100.----- bis 32.106.-----

in Anlehnung an **DIN EN 12209** mit 500.000 Zyklen (Vorgabe
der Dauerbetriebsprüfung: 50.000 Zyklen) und in Anlehnung an
DIN EN 1670 auf Korrosionsbeständigkeit geprüft wurde.

Ergebnis der Prüfung:

Die Schlösser zeigten nach 500.000 Zyklen
keine Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen.
Die Korrosionsbeständigkeit nach **DIN EN 1670**
entspricht **Klasse 3**.

Heiligenhaus, den 23. Juni 2011

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'T. Rehm'.

Thomas Rehm
Leiter Prüfwesen

