



Prüfinstitut der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert:
Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.:
Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de
Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de



1309

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0303

(Version: 07)

In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Rohrrahmenschloss Serie 200
Artikelnummer: siehe Anlage zum Zertifikat

auf den Markt gebracht unter dem Namen oder der Handelsmarke von

Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG
Hauptstr. 18-32
D-42579 Heiligenhaus

und produziert in der Produktionsstätte

D-42579 Heiligenhaus
Hauptstr. 18-32

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit laut der Beschreibung in Anhang ZA der Norm

EN 179:2008

im Rahmen des Systems 1 für die Leistung laut den Angaben in diesem Zertifikat angewendet werden, und dass

die Leistung des Bauprodukts als beständig bleibend bewertet wird.


Produkt Klassifizierungsschlüssel siehe Anlage zum Zertifikat

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **17. Dezember 2015** ausgestellt und bleibt gültig, bis entweder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit oder die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich verändert werden, oder bis das Zertifikat von der benannten Zertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgenommen wird.



D-Velbert, 12. August 2022

Dieses Zertifikat hat insgesamt 10 Seiten
und ersetzt das Zertifikat Nr. 1309-CPR-0303,
Version 06 vom 22.12.2020.


Gregor Röhling, Dipl.-Ing. (FH)
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle



Prüfinstitut der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
 PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
 Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
 Leitung PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert:
 Andrea Horsthemke (B. Eng.)
 Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.:
 Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
 Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
 Mail: info@piv-velbert.de
 Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de



1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0303

(Version: 07)

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/oder Klassen	Anmerkungen
Fähigkeit zur Freigabe (von Türen in Fluchtwegen) Freigabefunktion Betätigung zur Freigabe Konstruktion des Drückers Zweiflügelige Tür Vorstehende Kanten und Ecken Einbau des Drückers Überstand des Bedienelements Betätigungsfläche des Bedienelements Freies Ende des Drückers Betätigungsabstand des Drückers Prüfstab Betätigung zur Freigabe mittels Stoßplatte Erreichbarer Zwischenraum Freie Bewegung der Tür Nach oben verlaufende Treibriegelstangen Sperrgegenstände Maße des Sperrgegenstücks Maße und Masse der Tür Äußere Zugangsvorrichtung Freigabekräfte Anforderung an die Sicherheit (Einbruchschutz)	4.2.1	keine	$\leq 1 \text{ s}$ bestanden Typ A bestanden $\geq 0,5 \text{ mm}$ Typ A ($X \geq 120 \text{ mm}$; $Z \leq 150 \text{ mm}$) Klasse 2 ($W \leq 100 \text{ mm}$) $V \geq \text{°}18 \text{ mm}$ $U \geq 40 \text{ mm}$; $W \leq 100 \text{ mm}$; $\alpha \leq 30^\circ$ Typ A (Prüfblock) bestanden NPD 20 mm bestanden bestanden bestanden $H \leq 15 \text{ mm}$; $M \leq 45^\circ$; $P \leq 3 \text{ mm}$ $\leq 1600 \text{ mm}$ Breite, $\leq 3500 \text{ mm}$ Höhe, Türmasse Klasse 7 (400 kg) bestanden Typ A ($\leq 70 \text{ N}$) Klasse 2 (1000 N)



Prüfinstitut der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
 PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
 Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
 Leitung PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert:
 Andrea Horsthemke (B. Eng.)
 Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.:
 Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
 Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
 Mail: info@piv-velbert.de
 Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de



1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0303

(Version: 07)

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/oder Klassen	Anmerkungen
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zur Freigabe gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (für Türen in Fluchtwegen) Korrosionsbeständigkeit Temperaturbereich Abdeckungen für Treibriegelstangen Schmierung Verschlusskraft Dauerfunktionstüchtigkeit Widerstand des Bedienelements gegen Missbrauch Widerstand der Treibriegelstange gegen Missbrauch Abschlussuntersuchung	4.2.1	keine	Klasse 3 (96 h, ≤ 100 N ->Typ A) Betätigungskraft bei -10°C und $+60^{\circ}\text{C}$ ≤ 50 % der gemessenen Betätigungskraft bei $+20^{\circ}\text{C}$ NPD 20.000 Zyklen ≤ 50 N Anwendungsbereich der Tür Klasse A, B und D: 200.000 Zyklen, Klasse 7 Anwendungsbereich der Tür Klasse C: 20.000 Zyklen, Klasse 7 500 N und 1000 N NPD Typ A: ≤ 70 N
Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C (von Feuerschutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen) Verschlusskraft	4.2.1	keine	≤ 50 N



Prüfinstitut der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert:
Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.:
Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de
Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de



1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0303

(Version: 07)

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/oder Klassen	Anmerkungen
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Feuerschutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen) Dauerfunktionstüchtigkeit Verschlusskraft	4.2.1	keine	Anwendungsbereich der Tür Klasse A, B und D: 200.000 Zyklen, Klasse 7 Anwendungsbereich der Tür Klasse C: 20.000 Zyklen, Klasse 7 ≤ 50 N
Feuerwiderstandsfähigkeiten E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung) (von Feuerschutztüren in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	Klasse 0 Klasse B: Brandnachweis Nr.DMT-DO-50-423, D-Lathen vom 27.07.2017; Gutachten 8119231407-003-GS-BS-Kan/Kru, D-Lathen vom 09.06.2022
Gefährliche Substanzen	4.1.29 Anmerkung 2 in ZA.1	keine	bestanden: Der Hersteller erklärt, dass das Produkt keine gefährlichen Stoffe enthält oder freisetzt, die die in den europäischen Normen und in nationalen Vorschriften festgelegten Höchstwerte überschreiten.



Prüfinstitut der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
 PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
 Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
 Leitung PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert:
 Andrea Horsthemke (B. Eng.)
 Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.:
 Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
 Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
 Mail: info@piv-velbert.de
 Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de



1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0303

(Version: 07)

Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Funktion	Vs-Typ	Dornmaß [mm]	Entfernung	Stulp	Zubehör/ Bemerkung	Klassifizierung										Kmb	Drücker
									3	7	7	B*	1	3	2	2	A	B/D		
1	14.250.xxxx.426	Sv-Panikschloss	I	B/D	34-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm												-	202 - 218
2	14.252.xxxx.426	Sv-Panikschloss mit Zusatzverriegelung	I	B/D	34-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung 14.321/322.1000.405/ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung 14.290.0000.405											-	202 - 218
3	14.254.xxxx.426	Sv-Panikschloss	I	A	34-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm												13/14 29/30	202 - 218
4	14.256.xxxx.426	Sv-Panikschloss mit Zusatzverriegelung	I	A	34-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung 14.321/322.1000.405/ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung 14.290.0000.405											13/14 29/30	202 - 218
5	14.260.xxxx.426	Sv-Panikschloss	IVa	B/D	34-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm												-	202 - 218
6	14.262.xxxx.426	Sv-Panikschloss mit Zusatzverriegelung	IVa	B/D	34-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung 14.321/322.1000.405/ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung 14.290.0000.405											-	202 - 2187
7	14.264.xxxx.426	Sv-Panikschloss	IVa	A	34-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm												13/14 29/30	202 - 218
8	14.266.xxxx.426	Sv-Panikschloss mit Zusatzverriegelung	IVa	A	34-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung 14.321/322.1000.405/ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung 14.290.0000.405											13/14 29/30	202 - 218
9	14.270.xxxx.426	Sv-Panikschloss	Vla	B	34-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm												-	202 - 218
10	14.272.xxxx.426	Sv-Panikschloss mit Zusatzverriegelung	Vla	B	34-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung 14.321/322.1000.405/ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung 14.290.0000.405											-	202 - 218
11	14.274.xxxx.426	Sv-Panikschloss	Vla	A	34-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm												13/14 29/30	202 - 218
12	14.276.xxxx.426	Sv-Panikschloss mit Zusatzverriegelung	Vla	A	34-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung 14.321/322.1000.405/ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung 14.290.0000.405											13/14 29/30	202 - 218
13	14.280.xxxx.426	Panikgegenkasten (Sv+ 200)	la	C	30-80		≥22 mm	Schaltenschloss mit Führung 14.288.xxxx.405											3/4/ 7/8/ 11/12/ 17/18/ 21/22/ 25/26	202 - 218
14	14.280.xx136.426	Panikgegenkasten mit Stangensperre (Sv+200)	la	C	30-80		≥22 mm	Schaltenschloss mit Führung 14.288.xxxx.405											3/4/ 7/8/ 11/12/ 17/18/ 21/22/ 25/26	202 - 218
15	14.160.xxxx.426	Panikschloss	I	B	29-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm												-	202 - 218
16	14.172.xxxx.426	Panikschloss mit Zusatzverriegelung	I	B	29-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung 14.321/322.1000.405/ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung 14.290.0000.405											-	202 - 218
17	14.166.xxxx.426	Panikschloss	I	A	29-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm												13/14 29/30	202 - 218
18	14.178.xxxx.426	Panikschloss mit Zusatzverriegelung	I	A	29-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung 14.321/322.1000.405/ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung 14.290.0000.405											13/14 29/30	202 - 218



Prüfinstitut der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
 PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
 Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
 Leitung PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert:
 Andrea Horsthemke (B. Eng.)
 Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.:
 Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
 Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
 Mail: info@piv-velbert.de
 Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de



1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0303

(Version: 07)

Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Funkt-ion	Vs-Typ	Dorn-maß [mm]	Entfernung	Stulp	Zubehör/ Bemerkung	Klassifizierung												Kmb	Drücker
									3	7	7	B	1	3	2	2	A	B				
19	14.164.xxxx.426	Panikschloss	Funktion "B", 1-fig., rs/lS	IV	B	29-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm		3	7	7	B	1	3	2	2	A	B	-	202 - 218	
20	14.176.xxxx.426	Panikschloss mit Zusatzverriegelung		IV	B	29-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung 14.321/322.1000.405/ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung 14.290.0000.405	3	7	7	B	1	3	2	2	A	B	-	202 - 218	
21	14.170.xxxx.426	Panikschloss	Funktion "B", 2-fig., rs/lS	IV	A	29-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm		3	7	7	B	1	3	2	2	A	A	13/14 29/30	202 - 218	
22	14.182.xxxx.426	Panikschloss mit Zusatzverriegelung		IV	A	29-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung 14.321/322.1000.405/ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung 14.290.0000.405	3	7	7	B	1	3	2	2	A	A	13/14 29/30	202 - 218	
23	14.162.xxxx.426	Panikschloss	Funktion "D", 1-fig., rs/lS	IIIb	B	29-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm		3	7	7	B	1	3	2	2	A	B	-	202 - 218	
24	14.174.xxxx.426	Panikschloss mit Zusatzverriegelung		IIIb	B	29-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung 14.321/322.1000.405/ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung 14.290.0000.405	3	7	7	B	1	3	2	2	A	B	-	202 - 218	
25	14.168.xxxx.426	Panikschloss	Funktion "D", 2- fig., rs/lS	IIIb	A	29-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm		3	7	7	B	1	3	2	2	A	A	13/14 29/30	202 - 218	
26	14.180.xxxx.426	Panikschloss mit Zusatzverriegelung		IIIb	A	29-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung 14.321/322.1000.405/ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung 14.290.0000.405	3	7	7	B	1	3	2	2	A	A	13/14 29/30	202 - 218	
27	14.145.xxxx.426	Fallenschloss	mit Wechselfunktion, ohne Riegel, rs/lS	-	B	29-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm		3	7	7	B	1	3	2	2	A	B	-	202 - 218	
28	14.159.xxxx.426	Fallenschloss mit Zusatzverriegelung		-	B	29-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm	Falle 12 mm für ZV mit Fallenführung 14.321/322.1000.405/ Falle 12/16 mm für ZV mit Fallenführung 14.290.0000.405	3	7	7	B	1	3	2	2	A	B	-	202 - 218	
29	14.284/285.xxxx.426	Panikgegenkasten mit E-Öffner	14.284.xxxx.426 DIN Rechts/ 14.285.xxxx.426 DIN Links	Ia	C	34-80		≥22 mm	Schaltenschloss mit Führung 14.288.xxxx.405/ Falle gefedert mit Führung 14.294.xxxx.405	3	7	7	B	1	3	2	2	A	C	3/4/ 7/8/ 11/12/ 17/18/ 21/22/ 25/26	202 - 218	
30	14.284/285.xx136.426	Panikgegenkasten mit E-Öffner und Stangensperre	14.284.xx136.426 DIN Rechts/ 14.285.xx136.426 DIN Links	Ia	C	34-80		≥22 mm	Schaltenschloss mit Führung 14.288.xxxx.405/ Falle gefedert mit Führung 14.294.xxxx.405	3	7	7	0	1	3	2	2	A	C	3/4/ 7/8/ 11/12/ 17/18/ 21/22/ 25/26	202 - 218	
31	14.281.3000.426	Fallenloses Schloss mit ZV	Flügelbreite max. 1.300mm/ Flügelhöhe max. 2.500mm	Ib	B	30		≥24 mm	Falle 12mm für ZV mit Fallenführung 14.321/322.1000.405	3	6	7	B	1	3	2	2	B	B	--	203	
32	14.150.xxxx.426	Panik-Fallenschloss	Funktion "B", ohne Riegel, rs/lS	IVb	B	29-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm		3	7	7	B	1	3	2	2	A	B	--	202-218	
33	14.151.xxxx.426	Panik-Fallenschloss mit Zusatzverriegelung		IVb	B	29-45	92 mm PZ/ 94 mm RZ	≥22 mm	Falle 12mm für ZV mit Fallenführung 14.321/322.1000.405/ Falle 12/16mm für ZV mit Fallenführung 14.290.0000.405	3	7	7	B	1	3	2	2	A	B	--	202-218	

* - wahlweise Ausstattung mit einem gesicherten Fallenfeststeller - notwendige Änderung in der Klassifikation:

x	x	x	0	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Prüfinstitut der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
 PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
 Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
 Leitung PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert:
 Andrea Horsthemke (B. Eng.)
 Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.:
 Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
 Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
 Mail: info@piv-velbert.de
 Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de



1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0303

(Version: 07)

für alle Schlossvarianten gilt: Entfernung 92 mm bei Profilzylinder
 Entfernung 94 mm bei Rundzylinder
 Stulp \geq 22 mm

Max. Gewicht Türflügel 400 kg
 Max Höhe 3.500 mm
 Max. Breite 1.600 mm

Vs-Typ (Verschluss-Typen)	
Vs-Typ A	Verschluss für den Gangflügel 2-flg. Türen & für 1-flg. Türen
Vs-Typ B	Verschluss für 1-flg. Türen nach außen öffnend
Vs-Typ C	Verschluss für den Standflügel 2-flg. Türen
Vs-Typ D	Verschluss für 1-flg. Türen nach innen öffnend

Funktionsbeschreibungen	
Funktion "I"	Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion. Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich. Von außen können mit dem Schlüssel die Falle und der Riegel eingezogen werden. (Trafo-Wechselfunktion E)
Funktion "Ia"	Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion. Von innen ist das Öffnen beider Flügel über den Standflügel mittels des Beschlages immer möglich. (Gegenkasten)
Funktion "Ib"	Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion. Von innen ist das Öffnen des Türflügels mittels des Beschlages immer möglich. (Gegenkasten mit Sonderfunktion)
Funktion "IIIb"	Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag wirkt ständig auf die Schlossfalle. Der Riegel wird von außen nur durch den Schlüssel betätigt. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür auch von außen bis zur manuellen Widerverriegelung zu öffnen. (Durchgangsfunktion D)
Funktion "IV"	Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag wird mittels des Schlüssels ständig eingekuppelt oder ständig ausgekuppelt. Der Riegel wird von außen nur durch den Schlüssel betätigt. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür auch von außen mittels des Beschlags nicht zu öffnen. (Umschaltfunktion B)
Funktion "IVa"	Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. In der Grundstellung verriegelt die Tür automatisch und der Außenbeschlag ist ausgekuppelt. Der Außenbeschlag kann über den Schlüssel ständig ein- oder ausgekuppelt (Grundstellung) werden. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür in der Grundstellung von außen mittels des Beschlags nicht zu öffnen. (Umschaltfunktion B)
Funktion "IVb"	Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen, ohne Riegel. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag wird mittels des Schlüssels ständig eingekuppelt oder ständig ausgekuppelt. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür auch von außen mittels des Beschlags nicht zu öffnen. (Umschaltfunktion B)
Funktion "VIa"	Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. In der Grundstellung verriegelt die Tür automatisch und der Außenbeschlag ist ausgekuppelt. Der Außenbeschlag kann über den Schlüssel bzw. elektrisch eingekuppelt werden. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür in der Grundstellung von außen mittels des Beschlags nicht zu öffnen. (Elektrische Drückersteuerung EDS)



Prüfinstitut der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert:
Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.:
Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de
Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de



1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0303

(Version: 07)

Zugelassene Drückergarnituren

Nr.	Hersteller	Kodierung
202	BKS	DO 20.10
203	ECO Schulte	DO 20.1
204	FSB	DO 20.3
205	HEWI	VE 30-26
206	Grundmann	DO 20.26
207	Dorma	DO 20.4
208	Hoppe	DO 20.x
209	Hafi	DO 20.32
210	Normbau	DO 20.18
211	Vieler	DO 20.12
212	SALTO Systems S.L.	DO 20.52
213	MEGA Gossau AG	(Art.-Nr. 33.604 und 33.603) ift Nr. 16-000271-PRO3
214	Häfele	DO 20.10
215	Glutz	ift Nr. 229 PANIK-6014391-6-x
216	SimonsVoss AG	DO 20.57
217	Kaba GmbH	DO 20.31
218	Erich Dieckmann GmbH	DO 20.16



Prüfinstitut der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert:
Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.:
Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de
Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de



1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0303

(Version: 07)

Zugelassenes Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	
01.824.xxxx.010/426	Stangenführung	mit Flach- oder U-Stulp
14.292.xxxx.426	Stangenführung federgestützt	für Türhöhen über 2,50 m bis max. 3,50 m
14.370.xxxx.426	Stangenführung mit Trichter	mit Flach- oder U-Stulp
14.300.xxxx.426	Schließblech, unten	verstellbar
14.302.xxxx.426	Schließblech, oben	für Schnappriegelschloss und Schaltschloss
14.306/307.xxxx.426	Schließblech, oben für E-Öffner	14.306... DIN Rechts/ 14.307... DIN Links
14.321.1000.405	Falle 12mm für ZV mit Fallenführung	ab 35 Dorn
14.322.1000.405	Falle 12mm für ZV mit Fallenführung	für 30/34 Dorn
14.290.0000.405	Falle 12/16mm für ZV mit Fallenführung	ab 30 Dorn
14.288.0000.405	Schaltschloss mit Führung	für 30/34 Dorn
14.288.1000.405	Schaltschloss mit Führung	ab 35 Dorn
14.294.2454.405	Falle gefedert mit Fallenführung	für 30/34 Dorn
14.294.2462.405	Falle gefedert mit Fallenführung	ab 35 Dorn
14.324.0000.010	Verriegelungsstück, unten	zum Aufschlagen
14.340.xxxx.426	Flach 270/320 x (≥ 22) x 3 mm	Flach 270/320 x (≥ 22) x 3 mm
14.342.xxxx.426	U-Form 268/318 x (≥ 24) x (≥ 6) mm	U-Form 268/318 x (≥ 24) x (≥ 6) mm
01.711.xxxx.426	Flach 270/320 x (≥ 24) x 3 mm	Flach 270/320 x (≥ 24) x 3 mm
01.825.1500.010	Verbindungsstange M5 x 1.550 mm	Ø6 mm
14.323.2000.010	Verbindungsstange M5 x 2.000 mm	Ø6 mm
14.323.2500.010	Verbindungsstange M5 x 2.500 mm	Ø6 mm
14.324.1000.010	Verbindungsstange M5 x 1.000 mm	Ø10 mm - nur für Verriegelung nach unten – andere Längen zulässig
957063/ 957073	Schließblechset, oben, verstellbar	für Obenverriegelung und Schaltschloss



Prüfinstitut der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert:
Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.:
Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de
Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de



1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0303

(Version: 07)

Sonderschließbleche/ Türöffner / Sonderbeschläge für die Außenseite

Alternativ zu den Standardschließblechen dürfen die Verschlüsse mit Sonderschließblechen und elektrischen Arbeitsstromtüröffnern der Serien	
effeff Modellreihe:	142, 143, 131, 111, 19, 116, 118 und 119
WSS-Modellreihe:	50032728, 50032729, 50032730, 50032731, 50032732, 50032733, 50032735, 50032736, 50032737, 50032738, 50032739, 50032926
DORMA Modellreihe:	Fire 447, Smoke 117
IST Systems Modellreihe:	FT 200, FT 201, FT 500, FT 501, R 7000, R 7001, A 7000
oder wahlweise mit auf den jeweiligen Türöffner angepassten Austauschstücken ausgestattet werden. Bei Verwendung der o.a. Türöffner ist die möglicherweise notwendige Anpassung der Brandschutzklassifikation (4. Stelle des Klassifikationsschlüssels) der Verschlüsse zu beachten.	
Bei den Beschlägen 101/ 102/ 111/ 112 dürfen auch die Sonderbeschläge Modellreihe SALTO XS4 gemäß P-120003012 der Fa. SALTO Systems S.L. als Außenbeschläge verwendet werden. Die Beschläge müssen die Kodierung DO 20.52 tragen.	

Wenn eine äußere Zugangsvorrichtung für den Einsatz mit einem Knaufzylinder vorgesehen ist, dürfen weder die Größe noch die Stellung des Knaufes (oder Drehgriffs) die Betätigung des Notausgangsverschlusses von innen stören.