

PRODUKTZERTIFIKAT

Das Unternehmen Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG
bestätigt hiermit, dass das Produkt

TKI-Edelstahl-Rollentürband, auswärts

Art.-Nr.: 481-00212

in Anlehnung an **DIN EN 1935:2002**
mit 1.000.000 Zyklen geprüft wurde.

Versuchsaufbau:

Die drei Rollentürbänder wurden bestimmungsgemäß rahmen- und flügelseitig verdeckt in der Falz der Prüftür mit einem Flügengewicht von 160 kg montiert. Diese wurde im Prüfstand montiert und mittels eines elektromotorischen Antriebs auf Dauerbelastung (Öffnungswinkel 90°) geprüft.

Ergebnis der Prüfung:

Die Rollentürbänder zeigten nach mehr als 1.000.000 Betätigungen keine Beschädigungen oder übermäßigen Verschleiß.

Die Dauerfunktionsprüfung gilt als bestanden. Die Dauerfunktionsprüfung entspricht der **DIN EN 1935:2002**.

Eine Konformität zu den Rollenbändern Nr. 481-00211 wird bestätigt.

Heiligenhaus, den 23. August 2014



Thomas Rehm
Leiter Prüfwesen

